

Kwaliteitsverklaring volgens NEN-EN 13141-7 t.b.v. berekening NTA 8800

Energieprestatie voor woningen en woongebouwen
Bepalingsmethode

Technische specificatie:

Brink Sky 150

CE markering : ja
Maximaal debiet : 150 m³/h bij 150 Pa
Referentiedebiet : 105 m³/h (70% van Q_v lucht;max)
Jaar introductie : 2013

η_{wtw} ; inclusief dissipatie	89,3%	EN13141-7
Constant Flow	ja	
Type bypass	100%	
Automatische passieve koeling	nee	Overrulen vraagsturing bij geopende bypass
Koudeterugwinning	Ja	bypass blijft gesloten bij $T_{van_buiten} > T_{van_binnen}$
P _{el} , nom. Bij 100 Pa	$P_{el} = 3,7166 * 10^{-2} * Qv; nom^2 - 6,3232 * 10^{-1} * Qv; nom + 2,2135 * 10^1$ Q _v in dm ³ /s	

TZWL report M.85.07.200.AG

Staphorst, 29-06-2021

K. ter Horst
Manager R&D